



**DIREZIONE SANITARIA**

**DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA**

**SSD IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE**

Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030/3838037

E-mail: [igienealimentinutrizione@ats-brescia.it](mailto:igienealimentinutrizione@ats-brescia.it)

Cl. 2.03.07

Trasmissione Telematica

[protocollo@pec.comune.bagolino.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.bagolino.bs.it)

[consorzioacquedottobagolino@pec.it](mailto:consorzioacquedottobagolino@pec.it)

[a2a.cicloidrigo@pec.a2a.eu](mailto:a2a.cicloidrigo@pec.a2a.eu)

[protocollo@pec.aato.brescia.it](mailto:protocollo@pec.aato.brescia.it)

Egr. Sindaco di Bagolino

Via Parrocchia 34 / Frazione Ponte

Caffaro: Via Tito Speri 16/B - 25072

Bagolino

e p. c.

Spett.li

Gestore dell'acquedotto di Bagolino

Consorzio Acquedotto Rurale Campini

Quadri S. Giacomo e Altri

SUA SEDE

Gestore dell'acquedotto di Orzinuovi

A2A Ciclo Idrico S.P.A

SUA SEDE

Ufficio d'Ambito Provincia di Brescia

SUA SEDE

Oggetto: Comunicazione esito non conforme con proposta di ordinanza di sospensione dell'utilizzo dell'acqua per il consumo umano

Come concordato telefonicamente con il Vs Ufficio Tecnico, con la presente si comunica che due campioni d'acqua prelevati in data 06/08/2024 nell'ambito della normale attività di controllo sono risultati all'analisi chimica NON CONFORMI agli standard di qualità fissati dal D.Lgs. 18/2023:

- Punto rete Via dei Quadri - Ponte Caffaro 25072 Bagolino, codice 17010/11R (Consorzio Acquedotto Rurale Campini Quadri S. Giacomo e Altri): Solfato (mg/L): 295 – VdR 250
- Punto rete Via Moretto, 3 (parco giochi) 25072 Bagolino, codice 17010/15R (A2A ciclo idrico s.p.a.): Solfato (mg/L): 315 – VdR 250.

I punti rete in questione, relativi a zone di fornitura di due enti gestori diversi, sono alimentati dalla stessa sorgente (sorgente Fontanelle Rico Massimo).

In considerazione del ripetuto superamento del limite normativo relativo al solfato nell'acqua derivata da questa sorgente registrato nel corso dell'anno 2024, come comunicato in precedenti note di ATS, e per il trend in aumento della concentrazione, con l'intento di tutelare la salute pubblica, si propone ordinanza di sospensione dell'utilizzo dell'acqua per il consumo umano; resta inteso che l'acqua potrà essere utilizzata per gli altri usi.

---

**ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia**

Tel. 030.38381 - [www.ats-brescia.it](http://www.ats-brescia.it)

Posta certificata: [protocollo@pec.ats-brescia.it](mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it)

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Brescia

A disposizione per eventuali chiarimenti si ringrazia per la cortese attenzione e si porgono distinti saluti.

Firmato digitalmente  
IL DIRIGENTE MEDICO  
Dr. Alberto Nanni

All.01 – POT/71287-71288/24

Struttura competente: SSD Igiene Alimenti e Nutrizione

Il Responsabile del procedimento: Dr. Alberto Nanni

Il Referente della pratica: Ass.Tec. Gasparini Francesca

☎ 030/383.8037 - ✉ - [igienealimentinutrizione@ats-brescia.it](mailto:igienealimentinutrizione@ats-brescia.it)

---

**ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia**

Tel. 030.38381 - [www.ats-brescia.it](http://www.ats-brescia.it)

Posta certificata: [protocollo@pec.ats-brescia.it](mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it)

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

# Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** DEEE2582753D021AED2CFCF3942BC2C01C353875D380396017157836C097FOCB

## Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: ALBERTO NANNI

## Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Numero Protocollo 0081841/24  
Data Protocollo 13/08/2024

## Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

**URL** <https://protocollo.ats-brescia.it/PortaleGlifo/>

**IDENTIFICATIVO** AT SBS-1KKX8-582777

**PASSWORD** t8ujC

**DATA SCADENZA** Senza scadenza

Ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis del CAD (DLgs 82/2005 e ss.mm.ii.), si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema di gestione documentale è conforme al documento elettronico originale.

**Scansiona il codice a lato per verificare il documento**

