



COMUNE DI BAGOLINO

Provincia di Brescia

Via Parrocchia N. 34 – 25072 Bagolino (BS)
Centralino Tel. 0365 904011 – Telefax 0365 903117
Via Tito Speri N. 16/B – 25072 Bagolino – Ponte Caffaro (BS)
Centralino Tel. 0365/990117

PEC: protocollo@pec.comune.bagolino.bs.it
Sito internet www.comune.bagolino.bs.it

Prot. n.

Bagolino 15.03.2021

Spett.le

A2A CICLO IDRICO S.p.A

Via Lamarmora n. 230
25100 Brescia

PEC a2a.cicloidrigo@pec.a2a.eu

OGGETTO: Considerazioni relative all' incontro del 09/02/2021 tra A2a ciclo idrico e amministrazione comunale Bagolino

Con la presente siamo a riportare alcune considerazioni riguardo all'incontro avvenuto negli uffici del comune di Bagolino in relazione alle seguenti tematiche: RETI FOGNARIE, DEPURATORE BAGOLINO E DEPURATORE VAL DORIZZO, RETI ACQUEDOTTO e POZZO PONTE CAFFARO.

Reti fognarie

Attualmente sul territorio del comune di Bagolino sono presenti diverse anomalie riguardanti la rete fognaria sia del capo luogo Bagolino che della frazione Ponte Caffaro.

La rete fognaria nell'abitato di Bagolino risulta in buona parte mista il che porta ad un disagio non indifferente, in quanto ci si ritrova caditoie, griglie e pozzetti per la raccolta delle acque meteoriche che, soprattutto nel periodo di secca, emanano odori maleodoranti mentre nei periodi di maggiore piovosità crea allagamenti stradali con sversamenti fognari anche in cantine private.

Nell'abitato di Ponte Caffaro risultano tratti di strada in centro abitato che ad oggi non sono ancora servite dai sotto servizi fognari, dando luogo, in diverse occasioni, a sversamenti di reflui nei fossi che vanno a lago (vedi riferimento fotografico N1).

Il compito dell'attuale amministrazione è di mettere a conoscenza il nostro gestore per far sì che vengano portati avanti progetti concreti e realizzabili a breve termine per risolvere il problema delle reti fognarie che, se non adeguatamente convogliate, possono portare ad un problema ambientale, come gli scarichi non depurati che si riversano nel lago d'Idro (vedi riferimento fotografico N2) o situazioni di disagi per sversamenti fognari in strada e odori dalle caditoie stradali.

Il mancato sdoppiamento delle reti inoltre, porta a mal funzionamenti dei depuratori (eccesso di entrate di acque meteorologiche o sorgenti) il che compromette il normale funzionamento degli stessi impianti.

Depuratori

In base all'ottimo studio eseguito da A2A ciclo idrico, con pensiero preventivo di convogliamento di tutta la zona loc. Prada, l'amministrazione concorda il progetto per la realizzazione del nuovo depuratore del capoluogo Bagolino in loc. Prada presso la "casina comunale"; detto ciò l'amministrazione chiede un cronoprogramma delle attività a partire dalla progettazione definitiva,

esecutiva e data teorica data di inizio dei lavori comprensivo delle opere inerenti l'impianto di depurazione ed i collettori di convogliamento.

Altro ragionamento è il depuratore di val Dorizzo (frazione che nel trimestre estivo raggiunge mille abitanti) dove ad oggi il vecchio impianto è mal funzionante, allocato nel centro dell'abitato, che è stato più volte oggetto di richieste di interventi per il forte odore che lo stesso piccolo impianto sprigiona in tutta la località.

L'impianto attuale è sotto dimensionato riguardo il trimestre estivo, come riportato da relazione del piano d'ambito 2016/2045 a pag.85, ed il problema potrebbe precipitare quando a breve il campeggio ubicato nelle vicinanze dell'impianto (capienza 300 unità), come da richiesta accettata dallo stesso gestore, convoglierà il proprio refluo nel piccolo impianto comunale.

Nel mese di settembre 2019 l'attuale amministrazione aveva lamentato questo grave problema riguardo al refluo non adeguatamente depurato come riferimento fotografico N 3) al gestore A2A Ciclo Idrico il quale prontamente ha messo in campo un intervento tampone, ed ha poi sviluppato una bozza di progetto preliminare per la realizzazione di un nuovo piccolo impianto modulare leggermente più a valle.

Oggi con data marzo 2021 vorremmo che si concretizzasse quanto richiesto prima che il tutto diventi ancora più problematico.

Reti acquedotto

L'attuale amministrazione oggi ha previsto un piano di ripristino del manto stradale nel proprio Comune, a tal proposito si chiede ad A2A Ciclo Idrico che nelle progettazioni riguardanti le sostituzioni di tronchi di rete dell'acquedotto comunale venga presa in considerazione l'eventuale sostituzioni o sdoppiamento delle tubazioni fognarie, se necessarie, così che il manto stradale non abbia nei vari anni più tagli e riprese, il che provoca nei mesi invernali un più veloce deterioramento dello stesso.

Pozzo Ponte Caffaro

Come già descritto in data 10/06/2020 nella lettera inviata ad A2a ciclo idrico il pozzo è oggetto di una richiesta precisa da parte dell'amministrazione riguardo al tema ormai noto a tutti sulla presenza di PFOS nella falda del basso chiese (vedi allegato N 4 lettera provincia di Trento del dicembre 2020 della provincia di Trento).

Come riportato nella stessa, la situazione non è per nulla cambiata, anzi è iniziato solo pochi giorni fa, da parte di APPA Trento uno studio di modellamento e controllo della falda del basso chiese, come descritto dalla Provincia di Trento.

Essendo il posizionamento del pozzo a Ponte Caffaro dai 1300 a 3000 mt di distanza dalle zone dove vengono riscontrati i valori di PFOS, ad oggi non è possibile dare da parte dell'amministrazione comunale il proprio parere positivo, almeno fino a quando lo studio iniziato dalla provincia di Trento sarà concluso.

Chiediamo che A2A Ciclo Idrico collabori con la Provincia di Trento che sta lavorando a questa complessa ma precisa relazione così che ci sia un riscontro preciso sul tema.

Conclusioni

In conclusione il Comune di Bagolino chiede che venga formalizzato un piano d'investimenti sulle reti fognarie e di acquedotto sia a Bagolino che a Ponte Caffaro.

Chiediamo che in valle Dorizzo si predisponga un mini depuratore modulare che possa trattare correttamente i reflui prodotti, evitando che come ormai succede da vari anni che nei mesi estivi la situazione diventi insostenibile.

Si richiede inoltre il cronoprogramma per la realizzazione del nuovo depuratore di Bagolino compresi i collettori fognari necessari al convogliamento.

Il Comune di Bagolino, essendo il filtro diretto delle esigenze della cittadinanza e del territorio, chiede che l'amministrazione e/o gli uffici comunali di competenza siano resi più partecipi sulle varie idee di investimento o di risanamento delle proprie reti.

Allegato 1





Allegato 2





Cordiali saluti

Per Il Vice Sindaco
Stagnoli Eliseo
Il Sindaco Gianzeno Marca

*La firma in formato digitale è stata apposta sull'originale elettronico del presente atto.
L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Bagolino.*